

Santos, 26 de dezembro de 2.013

RTS – 2970/13

À

COHAB-ST. – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA

Praça dos Andradas, nº 12 – 5º andar
Santos/SP.

A/C: Arqª Regina A. L. Del Cistia

REF: Praça Visconde de Ouro Preto / Rua Voluntários da Pátria – Santos/SP.

Assunto: Relatório de Sondagem a Percussão.

Prezados Senhores:

Estamos apresentando nesta oportunidade, o relatório das sondagens por nós executadas no local em referência.

Foram executadas **04 (quatro)** sondagens de simples reconhecimento com revestimento de 2 1/2” de diâmetro, nas posições assinaladas no desenho, totalizando **218,30** metros.

Durante a execução das sondagens, foram observadas as resistências oferecidas pelo solo à cravação do amostrador “Terzaghi & Peck”, de 1 3/8 “ e 2 “ de diâmetro interno e externo, respectivamente.

Os resultados dessas medidas (SPT) expressos em número de golpes de um peso de 65 Kg, a uma altura de queda de 0,75 metros, necessários a penetração de 30 centímetros, acham-se a esquerda de cada sondagem.

As amostras coletadas foram submetidas à classificação tátil-visual, procedimento usual em sondagens de simples reconhecimento.

Os níveis d'água quando encontrados, são apresentados ao lado de cada sondagem, e representam os níveis encontrados durante a execução das mesmas.

Sendo só o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição de V.Sas. para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

TÚZZOLO ENGENHARIA LTDA.

Eng. Fábio Pinto Tuzzolo
CREA - SP 682506556/D

ANEXO: Sondagens - Planta de locação e perfis individuais.